

ZK




PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
WE WŁOCŁAWKU

87-800 Włocławek, ul. Kilińskiego 16 tel. 54 4116833

fax 54 4116840 e-mail: psse.wloclawek@pis.gov.pl, www.psewloclawek.pl

N.HK-5211-1-3-8/19

L.dz. 5991



Włocławek, 10.09.2019 r.

Zakład Usług Komunalnych
AL. Wł. Łokietka 1
87-880 Brześć Kujawski

O C E N A OKRESOWA

jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu Machnaczy

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1437 z późn. zm.) § 20 ust. 1 pkt 10, § 21 ust. 1 pkt 1, § 22 ust. 1 pkt 1 i 3, ust. 2, 3 i 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294), biorąc pod uwagę sprawozdania z przeprowadzonych badań jakości wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej zgodnie z zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku harmonogramem oraz w ramach prowadzonego nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w niżej wymienionych miejscach:

Lp.	Kod próbki	Numer sprawozdania	Data pobrania próbki	Miejsce pobrania próbki
1.	W/119/19	L.WŻ/W-632-W/119/19	27.03.2019	Szkoła Podstawowa - Wieniec, ul. Szkolna 1 - kran w kuchni.
2.	W/120/19	L.9051.2.204.1.19/LHŻ L.WŻ/W-632-W/120/19	27.03.2019	Budynek produkcyjny – Machnaczy 25 – kran w hali.
3.	10143	L.WŻ/W-632-S/692/19 05611/ODL/OE/2019	21.05.2019	SUW Machnaczy - kran na rurociągu wody uzdatnionej
4.	10144	L.WŻ/W-632-S/693/19 05611/ODL/OE/2019	21.05.2019	Szkoła Podstawowa - Wieniec ul. Szkolna 1 - kran w kuchni
5.	10145	L.WŻ/W-632-S/694/19 05611/ODL/OE/2019	21.05.2019	Budynek produkcyjny – Machnaczy 25 – kran w hali.
6.	S/853/19	L.WŻ/W-632-S/853/19	18.06.2019	SUW Machnaczy - kran na rurociągu wody uzdatnionej
7.	S/854/19	L.WŻ/W-632-S/854/19	18.06.2019	Szkoła Podstawowa - Wieniec ul. Szkolna 1 - kran w kuchni
8.	S/855/19	L.WŻ/W-632-S/855/19	18.06.2019	Budynek produkcyjny – Machnaczy 25 – kran w hali.
9.	W/233/19	L.WŻ/W-632-W/233/19	17.07.2019	SUW Machnaczy - kran na rurociągu wody uzdatnionej
10.	W/234/19	L.WŻ/W-632-W/234/19	17.07.2019	Szkoła Podstawowa - Wieniec ul. Szkolna 1 - kran w kuchni
11.	W/235/19	L.WŻ/W-632-W/235/19	17.07.2019	Budynek produkcyjny – Machnaczy 25 – kran w hali.

12.	S/1078/19	L.WŻ/W-632-S/1078/19	12.08.2019	Szkoła Podstawowa - Wieniec ul. Szkolna 1- kran w kuchni
13.	S/1079/19	L.WŻ/W-632-S/1079/19	12.08.2019	SUW Machnacz-kran na rurociągu wody uzdatnionej

STWIERDZA

przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Machnacz, zarządzanego przez Zakład Usług Komunalnych, Al. Wł. Łokietka 1, 87-880 Brześć Kujawski.

UZASADNIENIE

W dniach 21.05.2019 r., 18.06.2019 r. i 12.08.2019 r., w ramach kontroli wewnętrznej oraz w dniach 27.03.2019 r., 17.07.2019 r., w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pobrano do badań laboratoryjnych 13 próbek wody z wodociągu Machnacz.

Próbki wody pobrano w punktach zgodności zlokalizowanych na stacji uzdatniania wody w Machnacu, w budynku produkcyjnym w miejscowości Machnacz 25 oraz w Szkole Podstawowej w miejscowości Wieniec ul. Szkolna 1.

Z parametrów bakteriologicznych oznaczono liczbę bakterii grupy coli, liczbę Escherichia coli, liczbę enterokoków oraz ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C.

Z parametrów fizykochemicznych oznaczono przewodność, barwę, smak, mętność, zapach, indeks nadmanganianowy, jon amonu, pH, twardość, chlorki, azotyny, azotany, żelazo ogólne, mangan, fluorki, siarczany, ołów, kadm, chrom ogólny, miedź, nikiel, magnez, rtęć, arsen, glin, selen, antymon, bor, cyjanki ogólne, bromiany, sód, benzo(a)piren, Σ WWA, pestycydy i Σ pestycydów.

W analizowanym okresie w wodzie z wodociągu Machnacz stwierdzono przekroczenie parametru mętności na poziomie od 1,2 NTU do 3,9 NTU przy zalecanej wartości 1 NTU, co potwierdzają sprawozdania z badań 05611/ODL/OE/2019, L.WŻ/W-632-W/233/19, L.WŻ/W-632-W/234/19. Badania dodatkowych próbek z wodociągu Machnacz wykazały prawidłową jakość wody w zakresie mętności.

Biorąc pod uwagę powyższe, woda z wodociągu Machnacz spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. poz. 2294) w zakresie oznaczonych parametrów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Machnacz, zarządzanego przez Zakład Usług Komunalnych Al. Wł. Łokietka 1, 87-880 Brześć Kujawski.

Z upoważnienia
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
we Włocławku
ZASTĘPCA
Zofia Ziółkowska

Otrzymują:

1. Adresat
2. Burmistrz Brześcia Kujawskiego
PL. Wł. Łokietka 1, 87-880 Brześć Kujawski.
3. N.HŻ –HD wm.
4. aa
A.L