



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
WE WŁOCŁAWKU

87-800 Włocławek, ul. Kilińskiego 16 tel. 54 4116833
fax 54 4116840 e-mail: psse.wloclawek@pis.gov.pl, www.pssewloclawek.pl

N.HK-5211-2-10-6/20

Włocławek, 11.09.2020 r.

L.dz. 2755

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH w Brześciu Kujawskim	
Wpł. dn.	17 WRZ 2020
L. dz.	1899/2020
Symbol działu	DW/
Podpis	

Zakład Usług Komunalnych
Al. Wł. Łokietka 1
87-880 Brześć Kujawski

OCENA OKRESOWA

jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu Brzezie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1437 z późn. zm.), § 21 ust. 1 pkt 1, § 22 ust. 1 pkt 1 i 3, ust. 2, 3 i 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294), biorąc pod uwagę sprawozdania z przeprowadzonych badań jakości wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej zgodnie z zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku harmonogramem oraz w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w niżej wymienionych miejscach:

Lp	Numer próbki	Numer sprawozdania	Data pobrania próbki wody	Miejsce pobrania próbki
1.	6/20/z	13/W/2019	07.01.2020	Hydrant - Marianki - Mazury
2.	7/20/z	14/W/2019	07.01.2020	Budynek mieszkalny - Machnacz 35 - kran w kuchni
3.	8/20/z	15/W/2019	07.01.2020	Szkoła Podstawowa - Szkolna 1, Wieniec - kran w kuchni
4.	136/20/z	57/W/2019	21.01.2020	Hydrant - Marianki - Mazury
5.	137/20/z	58/W/2019	21.01.2020	Szkoła Podstawowa - Wieniec ul. Szkolna 1 - kran w kuchni
6.	138/20/z	59/W/2019	21.01.2020	Budynek mieszkalny - Machnacz 35 - kran w kuchni
7.	142/20/z	63/W/2019	21.01.2020	Budynek mieszkalny - Marianki - Mazury - kran w kuchni
8.	143/20/z	64/W/2019	21.01.2020	Budynek mieszkalny - Kąty 45 - kran w kuchni
9.	W/16/20	L.WŻ/W-632-W/16/20	10.02.2020	NZOZ Marmed - Wieniec ul. Klonowa 2A - kran w pomieszczeniu socjalnym
10.	W/17/20	L.WŻ/W-632-W/17/20	10.02.2020	NZOZ Marmed - Wieniec ul. Klonowa 2A - kran w pomieszczeniu socjalnym

11.	W/20/20	L.WŻ/W-632-W/20/20	10.02.2020	Szkoła Podstawowa - Brzezie 63 - kran w łazience na parterze
12.	1514/20	1227/20	22.05.2020	NZOZ Marmed - Wieniec ul. Klonowa 2A - kran w pomieszczeniu socjalnym
13.	1515/20	1228/20	22.05.2020	Szkoła Podstawowa - Brzezie 63 - kran w łazience na parterze
14.	1516/20	1229/20	22.05.2020	SUW - Brzezie 33 A - kran na rurociągu wody uzdatnionej

STWIERDZA

przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Brzezie, zarządzanego przez Zakład Usług Komunalnych, Al. Wł. Łokietka 1, 87-880 Brześć Kujawski.

UZASADNIENIE

W dniach 07.01.2020 r., 21.01.2020 r., i 22.05.2020 r. w ramach prowadzonej przez zarządzającego wodociągiem kontroli wewnętrznej, zgodnie z zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku harmonogramem oraz w dniu 10.02.2020 r. w ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pobrano do badań laboratoryjnych 14 próbek wody z wodociągu Brzezie w punktach zgodności.

Z parametrów bakteriologicznych oznaczono liczbę bakterii grupy coli i liczbę Escherichia coli, liczbę enterokoków oraz ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C.

Z parametrów fizykochemicznych oznaczono przewodność, barwę, smak, mętność, zapach, pH, twardość, chlorki, utlenialność, jon amonowy, azotyny, azotany, chlor wolny żelazo, mangan, fluorki, siarczany, ołów, kadm, chrom, miedź, nikiel, magnez, rtęć, arsen, glin, selen, antymon, bor, cyjanki ogólne, bromiany, sól, benzo(a)piren, akryloamid, Σ WWA, Σ THM, Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu, 1,2 - dichloroetan, benzen, chlorek winylu, epichlorohydrynę, pestycydy i Σ pestycydów.

Przeprowadzone badania próbek wody wykazały, że woda z wodociągu Brzezie spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294) w zakresie oznaczonych parametrów.

Biorąc pod uwagę powyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Brzezie, zarządzanego przez Zakład Usług Komunalnych, Al. Wł. Łokietka 1, 87-880 Brześć Kujawski.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
we Włocławku

Magdalena Fejdowska

Otrzymują:

1. adresat
 2. Burmistrz Brześcia Kujawskiego
Pl. Wł. Łokietka 1, 87-880 Brześć Kujawski
 3. N.HŻ –HD wm.
 4. aa
- K.S.