



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
WE WŁOCŁAWKU

87-800 Włocławek, ul. Kilińskiego 16

psse.wloclawek@pis.gov.pl <https://www.gov.pl/web/psse-wloclawek>

N.HK-5211-3-1-5/21

L.dz. 6131.....

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH  
w Brześciu Kujawskim

Wpł. dn. 05 PAZ, 2021

L. dz. 2243/2021

Symbol działu DW

Podpis

Włocławek, 30.09.2021 r.

Zakład Usług Komunalnych  
Al. Wł. Łokietka 1  
87 – 880 Brześć Kujawski

OCENA OKRESOWA

jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  
z wodociągu Brześć Kujawski

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 195), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028), § 20 ust. 1 pkt 10, § 21 ust. 1 pkt 1, § 22 ust. 1 pkt 1 i 3, ust. 2, 3 i 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294), biorąc pod uwagę sprawozdania z przeprowadzonych badań jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pobranej w niżej wymienionych miejscach, w ramach kontroli wewnętrznej, zgodnie z zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku harmonogramem oraz w ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku nadzoru sanitarnego:

Lp	Numer próbki	Numer sprawozdania	Data	Miejsce pobrania próbki
1.	1404/21	1098/21	13.05.2021	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wł. Łokietka ul. Królewska 21 Brześć Kujawski kran w kuchni na parterze
2.	1405/21	1099/21	13.05.2021	Zespół Szkół nr 2 im. J. Piłsudskiego ul. Konarskiego 63 Brześć Kujawski kran w łazience na parterze
3.	1406/21	1100/21	13.05.2021	ZSCKR Stary Brześć 14 kran w łazience
4.	1407/21	1101/21	13.05.2021	SUW Brześć Kujawski ul. Kilińskiego 23A kran na rurociągu wody uzdatnionej
5.	2828/21	2181/21	09.08.2021	Przedszkole Guźlin 78 kran w kuchni
6.	2829/21	2182/21	09.08.2021	SUW Brześć Kujawski ul. Kilińskiego 23A kran na rurociągu wody uzdatnionej
7.	W/67/21	LF.9051.2.612.1.21	24.08.2021	BCKiH „Wahadło” Brześć Kujawski ul. Kolejowa 44 kran w łazience
8.	W/68/21	L.WŻ/W-632-W/68/21 LF.9051.2.612.1.21	24.08.2021	BCKiH „Wahadło” Brześć Kujawski ul. Kolejowa 44 kran w łazience
9.	W/69/21	L.WŻ/W-632-W/69/21	24.08.2021	Urząd Miejski Brześć Kujawski Pl. Władysława Łokietka 1 kran w łazience
10.	W/70/21	L.WŻ/W-632-W/70/21	24.08.2021	Ośrodek Zdrowia Brześć Kujawski ul. Królewska 10 kran w gabinecie zabiegowym

## STWIERDZA

przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Brześć Kujawski, zarządzanego przez Zakład Usług Komunalnych Al. Wł. Łokietka 1, 87-880 Brześć Kujawski.

## UZASADNIENIE

W dniach 13.05.2021 r. i 09.08.2021 r. w ramach kontroli wewnętrznej, zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku oraz w dniu 24.08.2021 r. w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pobrano do badań laboratoryjnych 10 próbek wody z wodociągu Brześć Kujawski.

Próbki wody pobrano ze stałych monitorowanych punktów zlokalizowanych na stacji uzdatniania ul. Kilińskiego 23A w Brześciu Kujawskim, w Szkole Podstawowej nr 1 im. Wł. Łokietka ul. Królewska 21 w Brześciu Kujawskim, w Zespole Szkół nr 2 im. Józefa Piłsudskiego ul. Konarskiego 63 w Brześciu Kujawskim, w ZSCKR w Starym Brześciu 14, w Przedszkolu w miejscowości Guźlin 78, w Brzeskim Centrum Kultury i Historii ul. Kolejowa 44 w Brześciu Kujawskim, w Urzędzie Miejskim Brześć Kujawski Plac Wł. Łokietka 1 w Brześciu Kujawskim oraz w Ośrodku Zdrowia w Brześciu Kujawskim ul. Królewska 10.

Z parametrów bakteriologicznych oznaczono liczbę bakterii grupy coli, liczbę Escherichia coli, liczbę enterokoków, oraz ogólną liczbę mikroorganizmów w  $22\pm 2^{\circ}\text{C}$  po 72 h.

Z parametrów fizykochemicznych oznaczono antymon, arsen, azotany, azotyny, barwę, benzen, bezno(a)piren, chlorek winylu, chlorki, chlor wolny, chrom, cyjanki ogólne, 1,2 - dichloroetan, fluorki, glin, utlenialność, jon amonowy, kadm, mangan, mętność, miedź, nikiel, ołów, pH, pestycydy,  $\Sigma$ pestycydów, przewodność właściwą, selen, siarczany, smak, sól,  $\Sigma$ trichloroetenu i tetrachloroetenu, twardość ogólną,  $\Sigma$ THM, zapach, żelazo, akryloamid, bor, bromiany, epichlorohydrynę i magnez.

Przeprowadzone badania próbek wody wykazały, że woda z wodociągu Brześć Kujawski spełnia wymagania określone w zał. nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294) w zakresie oznaczonych parametrów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Brześć Kujawski, zarządzanego przez Zakład Usług Komunalnych Al. Wł. Łokietka 1, 87- 880 Brześć Kujawski.

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
we Włocławku

Magdalena Fejdowska

Otrzymują:

1. adresat

2. Burmistrz Brześcia Kujawskiego

Pl. Wł. Łokietka 1, 87- 880 Brześć Kujawski

3. N.HŻ - HD wm.

4. aa

AL.