



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
WE WŁOCŁAWKU

87-800 Włocławek, ul. Kilińskiego 16

psse.wloclawek@pis.gov.pl <https://www.gov.pl/web/psse-wloclawek>

N.HK-5211-2-10-5/21

L.dz. 5145

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH	
w Brześciu Kujawskim	
Wpł. dn.	13.08.2021
L. dz.	1866/2021
Symbol działu	
Podpis	

Włocławek, 11.08.2021 r.

Zakład Usług Komunalnych
Al. Wł. Łokietka 1
87-880 Brześć Kujawski

OCENA OKRESOWA

jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu Brzezie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 195), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028), § 20 ust. 1 pkt 10, § 21 ust. 1 pkt 1, § 22 ust. 1 pkt 1 i 3, ust. 2, 3 i 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294), biorąc pod uwagę sprawozdania z przeprowadzonych badań jakości wody pobranej w ramach prowadzonego nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz w ramach kontroli wewnętrznej zgodnie z zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku harmonogramem w niżej wymienionych miejscach:

Lp.	Numer próbki	Numer sprawozdania	Data pobrania próbki	Miejsce pobrania próbki
1.	W/2/21	L.WŻ/W - 632-W/2/21	16.03.2021	Szkoła Podstawowa Brzezie 63 kran w łazience na parterze
2.	W/3/21	L.WŻ/W - 632-W/3/21	16.03.2021	SUW Brzezie 33A kran na rurociągu wody uzdatnionej
3.	1411/21	1105/21	13.05.2021	Szkoła Podstawowa Brzezie 63 kran w łazience na parterze
4.	1412/21	1106/21	13.05.2021	budynek mieszkalny Brzezie 7 kran w kuchni
5.	1413/21	1107/21	13.05.2021	NZOZ Marmed Wieniec ul. Klonowa 2A kran w pomieszczeniu socjalnym

STWIERDZA

przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Brzezie, zarządzanego przez Zakład Usług Komunalnych Al. Wł. Łokietka 1, 87-880 Brześć Kujawski.

UZASADNIENIE

W dniu 16.03.2021 r. w ramach nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz w dniu 13.05.2021 r. w ramach kontroli wewnętrznej zgodnie z zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku harmonogramem pobrano do badań laboratoryjnych 5 próbek wody z wodociągu Brzezie.

Próbki wody pobrano w punktach zgodności zlokalizowanych na stacji uzdatniania w miejscowości Brzezie 33A, w Szkole Podstawowej w miejscowości Brzezie 63, w budynku mieszkalnym w miejscowości Brzezie 7 oraz w NZOZ Marmed w miejscowości Wieniec ul. Klonowa 2A.

Z parametrów bakteriologicznych oznaczono liczbę bakterii grupy coli, liczbę *Escherichia coli*, liczbę enterokoków oraz ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C.

Z parametrów fizykochemicznych oznaczono barwę, mangan, mętność, pH, przewodność elektryczną, smak, zapach i żelazo.

Przeprowadzone badania próbek wody wykazały, że woda z wodociągu Brzezie spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. poz. 2294) w zakresie oznaczonych parametrów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Brzezie, zarządzanego przez Zakład Usług Komunalnych Al. Wł. Łokietka 1, 87-880 Brześć Kujawski.


Poważenie
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
we Włocławku
ZASTĘPCA
Zofia Ziolkowska

Otrzymują:

1. Adresat
2. Burmistrz Brześcia Kujawskiego
Pl. Wł. Łokietka 1, 87-880 Brześć Kujawski
3. N.HŻ –HD wm.
4. aa
AL.